

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadań: (1) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100749C w Rogówku; (2) „Przebudowa drogi gminnej nr 100749C w Młyńcu Pierwszym”.

nr referencyjny: **ORG.271.26.2022**

Lubicz, 15 września 2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Lubicz
Lubicz Dolny
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz

Dotyczy sprawy: ORG.271.26.2022

W odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

PYTANIE 1:

Mam pytanie do zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100749C w Młyńcu Pierwszym”:

„Czy Zamawiający dopuszcza zamianę nawierzchni, bitumicznej z SMA JENA 16 o grubości 6cm, na warstwę wiążącą AC11W 3cm i ścieralną AC11 również 3 cm.”

ODPOWIEDŹ:

Dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 100749C w Młyńcu Pierwszym” Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast nawierzchni z SMA JENA 16 o grubości 6 cm wykonanie nawierzchni z dwóch warstw betonu asfaltowego: warstwa wiążąca z AC16W gr 4cm + warstwa ścieralna AC11S gr. 3cm.